



**ElastoKAM**

**ООО „Эластокам“**

Совместное предприятие ПАО „Нижнекамскнефтехим“ и BASF Полиуретанс ГмбХ  
423570, Респ. Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона  
тел.: +7(8555) 38-30-62, факс: +7(8555) 38-30-63  
ИНН 1651027131, ОКОНХ 13320, ОКПО 54409607

**ООО „Elastokam“**

ein Gemeinschaftsunternehmen der PAO „Nishnekamskneftechim“ und der BASF Polyurethanes GmbH  
423570, Republik Tatarstan, Nishnekamsk, Promzona  
Tel.: (007)(8555) 38-30-62, Fax: (007)(8555) 38-30-63  
INN 1651027131

Исх. 18/357 от 04 июля 2018г.

**Тема: оптимальная толщина Эластопейв при нагрузке в 10 тонн.**

Уважаемые господа,

По результатам тестирования в лаборатории BASF Polyurethanes GmbH образца дорожного покрытия, изготовленного из связующего Эластопейв определено следующее:

Оптимальная толщина слоя связующего Эластопейв с камнем при возможной нагрузке

8-10 тонн должна составлять 100 мм.

Для пешеходных и велосипедных дорожек, дорожек предназначенных для легкового автотранспорта оптимальная толщина связующего Эластопейв с камнем должна составлять 40-50 мм.

С уважением,

Шиян А.Г.

Инженер по испытаниям ППУ систем

Phone: +7 812 333-44-94, ext. 119 Mobile: +7 921 793 67 39 Fax: +7 812 676-49-37 E-Mail: andrey.shiyan@basf.com

Postal Address: ООО Elastokam, Vsevolozhsk Technical Center, Central post office, p/o box 122, 188640 Vsevolozhsk, Leningrad region. Internet:www.elastokam.ru